

Occupational safety standards system.
Noise. Admissible levels of noise in houses
and public buildings

Дата введения с 1982-07-01

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1996 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий.

Настоящий стандарт не распространяется:

на шум в помещениях специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы кинотеатров, театров и концертные залы).

на шум, производимый жизнедеятельностью людей в самом помещении.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2834-80.

2 Шумовые характеристики постоянного шума и непостоянного шума - по ГОСТ 12.1.003-83.

3 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА в жилых и общественных зданиях не должны превышать значений, указанных в таблице.

4 Допускается максимальный уровень звука L в дБА от технического оборудования, расположенного в зданиях, промышленных и общественных помещений (внутри здания) на 10 дБА выше соответствующего допустимого эквивалентного уровня звука в тех же самых точках измерения, в которых определяют эквивалентный уровень звука.

[illegible]

|
 +-----
 +

Палаты больниц и санаториев, операционных больниц:

днем	59	48	40	34	30	27	25	23	35
ночью	51	39	31	24	20	17	14	13	25

Кабинеты врачей лечебно-профилактических учреждений, днем

63	52	45	39	35	32	30	28	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференц-залы, читальные залы, залы совещаний, днем

63	52	45	39	35	32	30	28	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Жилые комнаты квартир, спальные комнаты домов отдыха и пансионатов, детских дошкольных учреждений и школ-интернатов:

днем	63	52	45	39	35	32	30	28	40
ночью	55	44	35	29	25	22	20	18	30

Номера в гостиницах и жилые комнаты в общежитиях:

днем	67	57	49	44	40	37	35	33	45
ночью	59	48	40	34	30	27	25	23	35

Холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха, днем

71	61	54	49	45	42	40	38	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Залы кафе, ресторанов, столовых, днем

75	66	59	54	50	47	45	43	55
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Торговые залы и залы ожидания предприятий торговли и бытового обслуживания вокзалов, днем

79	70	63	58	55	52	50	49	60
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Примечания:

1 Допустимые уровни шума действительны при измерении определяемого уровня звука по ГОСТ 23337-78.

2 Уровни звукового давления в октавных полосах в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции, следует принимать на 5 дБ ниже указанных в таблице.

Текст документа сверен по:
официальное издание

**ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80). Система стандартов безопасности труда. Шум.
Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях**

Постановление Госстандарта СССР от 31.12.81 N 5895, 12.1.036-81

Госстандарт СССР

Действующий

Тип документа: Нормативно-технический

Дата начала действия: 01.07.82

Опубликован: Официальное издание

Дата редакции: 01.01.96

Дата внесения в БД: 22.08.97 (Дата внесения в БД)

Стандарты, правила, нормы, инструкции

Государственные стандарты ССБТ

Льготы и компенсации по условиям труда

Виды опасных и вредных производственных факторов