ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Строительные нормы проектирования

АБМЕЖАВАННЕ РАСПАЎСЮДЖВАННЯ ПАЖАРУ Ў БУДЫНКАХ І ЗБУДАВАННЯХ. АБ'ЁМНА-ПЛАНІРОВАЧНЫЯ І КАНСТРУКТЫЎНЫЯ РАШЭННІ

Будаўнічыя нормы праектавання

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 декабря 2008 г. № 481

Дата введения 2009-03-01

Пункты 5.6.17 и 5.6.18 исключить.

Пункт 5.6.20 Второй абзац изложить в новой редакции:

«— конструкции из огнезащищенной древесины подгруппы IA по ГОСТ 30219 с ненормируемыми пределом огнестойкости и классом пожарной опасности — в бесчердачных покрытиях одноэтажных зданий II–IV степеней огнестойкости;»;

четвертый абзац. Заменить слова: «класса пожарной опасности К1 – К3» на «с ненормируемым классом пожарной опасности».

Пункт 5.6.21 третий и четвертый абзацы исключить.